

تکمیل کننده:

تاریخ:

کد تابلو برق:

شرکت/پیمانکاری: نصب نیرو

پروژه: سیکل ترکیبی بهبهان

ردیف	پرسش	بله	خیر	توضیحات
۱	آیا اطراف تابلوی برق فضای کافی موجود است؟			
۲	آیا توصیه های ایمنی لازم در مجاورت تابلو نصب شده است؟			
۳	آیا درب تابلو مجهز به قفل است؟			
۴	آیا کلید تابلو تنها در دسترس افراد صلاحیت دار است؟			
۵	آیا تابلو دارای کلید حفاظتی است؟			
۶	آیا فرش یا سکوی مناسب (عایق) در مجاورت تابلو موجود است؟			
۷	آیا اطفای کننده دستی مناسب در مجاورت تابلو موجود است؟			
۸	آیا کابل کشی بصورت استاندارد می باشد؟			
۹	آیا مسیر سیم ها در تابلو قابل ردیابی است؟			
۱۰	آیا تابلو دارای سیم اتصال به زمین است؟			
۱۱	آیا تابلو مجهز به سایر سیستم های حفاظتی مناسب است؟			
۱۲	آیا فاصله محل ورود سیم از پایین تابلو تا کنار ترمینال مجاز است؟			
۱۳	آیا بوش نرم یا مهره ماسوره جهت ورود سیم به داخل تابلو نصب شده است؟			
۱۴	آیا پلاک یا جسم با جنس مناسب برای پوشش سوراخ های باز تابلو وجود دارد؟			
۱۵	آیا موقعیت کلیدها و نشانگرها در تابلو جهت ایجاد فاصله لازم هنگام کار مناسب است؟			
۱۶	آیا فیوزها و کلیدهای خودکار، متناسب با ولتاژ جریان عبوری شبکه است؟			
۱۷	آیا بین موتورهای نیرو محرکه و تابلوی برق، فاصله مناسب است؟			
۱۸	آیا فشار پیچ روی کابل ها و سیم ها مطابق استاندارد است؟			
۱۹	آیا روشنایی عمومی و موضعی تابلو ، مناسب است؟			
۲۰	آیا برای پیشگیری از صدمات فیزیکی ، تسهیلات موجود کافی است؟			
۲۱	آیا فاصله استقرار تابلو از سقف و زمین مناسب است؟			
۲۲	آیا هنگام تعمیرات ، درب تابلوی برق قفل می شود؟			
۲۳	آیا هنگام قطع جریان برق، شخص مسئول فیوز را همراه خود می برد و اخطار لازم را روی کلید نصب می کند؟			

سرپرست HSE پروژه

تاریخ و امضاء